

Váš dopis značky / ze dne 15.05.2023

spisová značka 2023/29/900200  
ZN/42661/23  
číslo jednací DP/1234/23/900200

vyřizuje / linka

místo odeslání / dne Praha/29.05.2023



Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, (dále jen DPP), se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČO:00005886, obdržel dne 15.05.2023 Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), v níž požadujete níže uvedenou informaci:

**„ Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: Jakým způsobem je monitorována kvalita vzduchu v pražském metru a jaké jsou výsledky monitoringu? S ohledem zejména na mikročástice vzniklé opotřebením pohyblivých dílů vlaku (kola, brzdy, atd.). Odpověď prosím zašlete do datové schránky, v případě odpovědi zveřejněním prosím o anonymizaci osobních údajů.“**

V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám sdělujeme následující. Z pohledu měření kvality vzduchu je v případě pražského metra měřena především teplota a vlhkost. Vzhledem k těmto parametrům je provozován systém hlavního větrání, jež vhání venkovní vzduch na nástupiště a případně tunelů a zas jej řízeně odtahuje. Tím dochází k dostatečné výměně vzduchu a odtahu nežádoucích látek jako oxid uhličitý, vlhko, případně vzniklá prašnost. V tomto případě není prašnost měřena. Dále je pro potřeby stanice a jednotlivých místností vzduch upravován (filtrován, ohříván, chlazen) a to dle účelu místnosti.

.....  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

*pověřen k zastupování funkce vedoucí odboru Právní*

